



# HAMMEL FJERNVARME AMBA.

Irlandsvej 6, 8450 Hammel

SE nr.: 42272612

Tlf. 86 96 97 66 Fax. 87 62 30 85 Kontortid: Man.-fre. 08.30-13.30

E-mail: [hf@hammelfjernvarme.dk](mailto:hf@hammelfjernvarme.dk)

Hjemmeside: [www.hammelfjernvarme.dk](http://www.hammelfjernvarme.dk)

## Bilag til tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering:

### Fjernvarmetilslutning

Dimensioneringsgrundlaget i de tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering § 5.1 er ikke gældende

***I dette område skal der anvendes varmtvandsbeholder eller veksler med boosterpumpe. Anvendes boosterpumpe skal denne have indbygget stop switch mod tørløb.***

Dimensioneringsgrundlag:

Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 70°C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30°C ved minus 12°C udetemperatur.

Differenstrykket ved hovedhaner er minimum 2 m.v.s. og maximum 24 m.v.s, målt ved hovedhaner med lukkede anlægsventiler.

Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60°C og en afkøling på mindst 20°C. Til opvarmning af brugsvand opsættes varmtvandsbeholder dimensioneret efter størrelse på hus og forbrug. Alternativt veksler med boosterpumpe.

Anlæg trykprøves med 10 bar.

Nærværende ”bilag til tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” er vedtaget af:

Bestyrelsen for Hammel Fjernvarme A.m.b.a. den 15. juni 2005